Raport de încercare din data de 29.08.2022

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – RETEA FLORESTENI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
pH	**7,17/ 20°C**	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	**405,0**	µS/cm	SR EN 277888:1997	2500
Turbiditate	**0,811**	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	5
Oxidabilitate	**2,27**	mgO2/l	SR EN ISO 8467:2001	5
Amoniu	**<0,034**	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	**<0,018**	mg/l	SR EN 26777:2002	0,5
Azotați	**17,084**	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Cloruri	**15,599**	mg/l	SR ISO 9297:2001	250
Duritate	**10,390**	°germane	SR ISO 6059:2008	>5
Clor rezidual	**0,276**	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Bacterii coliforme	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Enterococi	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

* **CMA** - Concentrație maximă admisă

Avizat,	Responsabil Încercari	Responsabil Încercari
Şef Laborator Apa Potabila	Fiz-chimice	Microbiologice
Ing. Sorop Emilia	**Ing. Gordin Mirabela**	**Bio. Gencarau Denisa**

****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – RETEA PREAJBA, NR. 207A**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: POLATA-INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCINESTI -INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – STR. MUZEULUI, NR. 1**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA NR.41 A**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: REȚEA FLORESTENI NR 124**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – RETEA CERAT NR. 2**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA LAZURI, NR. 25**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei:SCOARTA- RETEA COPACIOASA NR. 76**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA BOBU NR.2**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ȚICLENI - REȚEA – CED SEDIU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: MOTRU - REȚEA PENNY**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI - REȚEA – STR. EROILOR**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SAT –RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SPITAL RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- BÎLTA BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- GURENI BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU- ARCANI RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU – BOROSTENI RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU – LELESTI BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. TINERETULUI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – REȚEA STR. DEBARCADER**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA RETEA RUSATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA RETEA SOHODOL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA PROMETEU NR.5**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

* **CMA** - Concentrație maximă admisă
- *Laboratorul este înregistrat în **Registrul Laboratoarelor**, **la Ministerul Sănătății**, cu numărul 622/23.05.2021 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2021 .*