APAREGIO GORJ SA
LABORATOR APA POTABILA

CED RUNCU- ***RUNCU***

REZULTATE MONITORIZARE OPERATIONALA 2023

PARAMETRUL DETERMINAT	NR PROBE/ AN BAZIN	VALORI	NR PROBE/ AN RETEA	VALORI
GUST	4	corespunzator	4	corespunzator
MIROS	4	corespunzator	4	corespunzator
CULOARE	4	corespunzatoare	4	corespunzatoare
pH (unitati de pH)	4	7.37;7.58;7.61;7.59	4	7.34;7.54;7.56; 7.57;
CONDUCTIVITATE (µS/cm)	4	171.7;166.3;185.3;195.4	4	172.5;166.1; 185.5;195.0;
TURBIDITATE (NTU)	44	3.75;4.37;0.884;0.887;0.811;4.46;1.96;3.89;2.80; 21.3;1.83;3.52;3.35;3.24;4.67;2.84;4.72;3.76;0.994 ;2.81;3.29;2.16;4.32;2.08;0.811;4.46;1.96;3.89; 2.80;21.3;1.83;3.52;3.35;3.24;4.67;2.84;4.72;3.76; 0.994;2.81;3.29;2.16;4.32;2.08;	4	0.816;1.19;3.06; 2.60;
INDICE DE PERMANGANAT (mgO2/l)	4	1.63;1.58;1.45;1.40	4	1.50;1.45;1.29; 1.31;
AMONIU (mg/l)	4	0.050;0.049;0.048;0.045	4	0.041;0.040; 0.039;0.036;
NITRITI (mg/l)	4	<0.017; <0.017; <0.017; <0.017	4	<0.017; <0.017; <0.017; <0.017;
AZOTATI (mg/l)	4	3.068;2.838;3.280;2.010	4	2.913;2.723; 2.811;2.200;
CLORURI (mg/l)	4	6.594;5.885;6.239;5.956	4	5.956;5.601; 5.956;5.601;
CLOR REZIDUAL LIBER (mg/l)	44	0.440;0.430;0.446;0.463;0.472;0.418;0.453;0.443; 0.433;0.319;0.449;0.445;0.311;0.435;0.455;0.446; 0.459;0.462;0.449;0.450;0.422;0.462;0.446;0.472; 0.418;0.453;0.443;0.433;0.319;0.449;0.445;0.311; 0.435;0.455;0.446;0.459;0.462;0.449;0.450;0.422; 0.462;0.446;	4	0.273;0.253; 0.239;0.234;
DURITATE (grade germane)	4	5.330;5.133;5.262;5.991	4	5.161;5.601; 5.161;5.958;
FIER (µg/l)	4	79;45;57;56	4	65;43;56;54;
MANGAN (µg/l)	2	0;0	2	0;0;
BACT COLIFORME Cfu/100ml	44	0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 0;0;0;0; 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	4	0;0;0;0;
E COLI	44	0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	4	0;0;0;0;

CED RUNCU- *RUNCU*

REZULTATE MONITORIZARE OPERATIONALA 2023

Cfu/100ml		0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;		
ENTEROCOCI Cfu/100ml	44	0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	4	0;0;0;0;
NTG 22°C Cfu/ml	44	0;0;0;0;0;0;0;24;19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;12;0;0;0; 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	4	0;0;0;0;
NTG 37°C Cfu/ml	44	0;0;0;0;0;0;0;17;22;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;0;0; 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	4	0;0;0;0;

Intocmit,
Sef laborator apa potabila
Ing. Sorop Emilia