# Raport de încercare din data de 28.03 .2024

## Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

## Locul de prelevare al probei – RETEA POJOGENI CERAT

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|---|
| **pH** | **7,52 / 20°C** | Unit de pH | SR ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 |
| **Conductivitate** | **544,8** | µS/cm | SR EN 277888:1997 | 2500 |
| **Turbiditate** | **ACCEPTABILĂ** | NTU | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală |
| **Oxidabilitate** | **1,68** | mgO2/l | SR EN ISO 8467:2001 | 5 |
| **Amoniu** | **0,337** | mg/l | SR EN ISO 7150-1:2001 | 0,5 |
| **Nitriți** | **<0,017** | mg/l | SR EN 26777:2002 | 0,5 |
| **Azotați** | **0,766** | mg/l | SR EN ISO 7890-3:2000 | 50 |
| **Cloruri** | **13,046** | mg/l | SR ISO 9297:2001 | 250 |
| **Duritate** | **15,024** | °germane | SR ISO 6059:2008 | ≥5 |
| **Clor rezidual** | **0,270** | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2018 | 0,1 - 0,5 |
| **Bacterii coliforme** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |
| **Enterococi** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 7899-2:2002 | 0 |
| **Escherichia coli** | **0** | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |

* **CMA** - Concentraţie maximă admisă

| Aprobat, | Avizat, | Intocmit, |
|---|---|---|
| Şef Laborator Central Ape | Sef Laborator Apa Potabila | Responsabil Incercari Fizico-Chimice/Microbiologie |
| **Ing. Gordin Mirabela** | **Ing. Sorop Emilia** | **Ing. Visean Cristina** |

****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: POLATA-INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TURCINESTI -INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU –RETEA STR. MUZEULUI NR. 1**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI NR 41A**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA FLORESTENI NR. 124**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – BAZIN CERAT**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA LAZURI, NR. 25**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA COPACIOASA NR. 76**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA BOBU NR.2**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: ȚICLENI - REȚEA SEDIU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1-0,5 |

****Locul de prelevare al probei: MOTRU - REȚEA CENTRU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: NOVACI - REȚEA STR. PARANGULUI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. CAMPULUI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SAT – BAZIN**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SPITAL - RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: RUNCU- ARCANI BAZIN**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: GURENI - RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: LELESTI - BAZIN**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BILTA - BAZIN**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: RUNCU –RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: BOROSTENI -RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,2** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1-0,5 |

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA TERMOCENTRALEI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA ALEEA LUNCILOR**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA RETEA RUSATA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – BAZIN TISMENITA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,4** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,1** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. SF.GHEORGHE**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,3** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

****Locul de prelevare al probei: TURCENI –INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 |
|---|---|---|---|
| **Clor rezidual** | **0,5** | mg/l | 0,1 - 0,5 |

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

* **CMA** - Concentrație maximă admisă
- *Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății**, cu numărul 717/23.05.2023 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2021 .*